

技术要求

一、数量

RTU控制器（主机） 68台
16通道数字输出板卡 28个
16通道数字输入板卡 28个
4 RS-232/422/485串口板卡 136个
空插槽盖板 180片

二、技术要求

1. RTU控制器采用模块化结构，具有在线扩展能力。
2. 工作环境温度：-25℃～+55℃（无风扇、电加热、保温等辅助措施条件下）；
3. 相对湿度：不大于90% (+25 °C)；
4. 工作电源：DC9v～48v。